

97	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-10	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
98	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-10	24.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
99	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位滞留
100	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位滞留
101	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-09	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
102	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-09	25.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
103	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-08	300	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
104	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-08	14.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
105	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位滞留
106	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位滞留
107	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位底
108	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位底
109	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-07	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
110	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-07	20.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
111	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	7月5日大雨, 排口倒灌。
112	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	7月5日大雨, 排口倒灌。
113	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	7月5日大雨, 排口倒灌。
114	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	7月5日大雨, 排口倒灌。
115	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位底
116	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位底
117	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-05	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
118	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-05	16.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
119	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-04	366	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
120	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-04	21.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
121	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-04	163	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
122	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-04	21.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
123	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位底
124	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位底
125	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-03	131	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
126	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-03	15.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
127	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位底
128	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位底
129	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-02	405	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
130	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-02	34.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
131	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	水位底
132	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	水位底
133	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-07-01	250	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
134	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-07-01	31.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
135	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2019-04-30	23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
136	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	悬浮物	2019-04-30	33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
137	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	pH值	2019-04-30	6.99	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
138	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	化学需氧量	2019-04-30	103	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
139	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	氨氮	2019-04-30	18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
140	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	生化需氧量	2019-04-12	21.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
141	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	悬浮物	2019-04-12	34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
142	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	pH值	2019-04-12	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
143	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	化学需氧量	2019-04-12	100	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
144	11011991110302795955DW003	(西总排口废水)	氨氮	2019-04-12	23.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
145	11011991110302795955DW002	(东总口废水)	生化需氧量	2019-02-21	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	

146	11011991110302795955DW002 (东总口废水)	悬浮物	2019-02-21	160	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
147	11011991110302795955DW002 (东总口废水)	pH值	2019-02-21	7.3	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
148	11011991110302795955DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2019-02-21	108	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
149	11011991110302795955DW002 (东总口废水)	氨氮	2019-02-21	25.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
150	11011991110302795955DW003 (西总排口废水)	生化需氧量	2019-01-11	33.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是	按月	
151	11011991110302795955DW003 (西总排口废水)	悬浮物	2019-01-11	111	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是	按月	
152	11011991110302795955DW003 (西总排口废水)	pH值	2019-01-11	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是	按月	
153	11011991110302795955DW003 (西总排口废水)	化学需氧量	2019-01-11	162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是	按日	
154	11011991110302795955DW003 (西总排口废水)	氨氮	2019-01-11	23.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是	按日	
155	11011991110302795955DA005 (喷砂机1)	颗粒物	2019-07-16		mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	未生产
156	11011991110302795955DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2019-07-16	1.1	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
157	11011991110302795955DA009 (喷漆房西排放口)	颗粒物	2019-07-16		mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-10		是	按月	未生产
158	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	苯	2019-07-16	0.0015	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-0.5		是	按季	
159	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	苯系物	2019-07-16		mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-20		是	按季	未检出
160	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	非甲烷总烃	2019-07-16	1.33	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-50		是	按季	
161	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	颗粒物	2019-07-16	1.2	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-10		是	按月	
162	11011991110302795955DA001(酸洗槽-电极)	硫酸雾	2019-04-12	0.73	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB1/501-2017	5	是	按季	
163	11011991110302795955DA001(酸洗槽-电极)	氯化氢	2019-04-12	0.9	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB1/501-2017	10	是	按季	
164	11011991110302795955DA002(烧结炉废气1)	硫酸雾	2019-04-12	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	
165	11011991110302795955DA002(烧结炉废气1)	氯化氢	2019-04-12	1.1	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	
166	11011991110302795955DA003 (烧结炉废气 2/5)	硫酸雾	2019-04-12	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	
167	11011991110302795955DA003 (烧结炉废气 2/5)	氯化氢	2019-04-12	0.9	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	
168	11011991110302795955DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2019-04-12	1	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
169	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	苯	2019-04-12	0.011	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-0.5		是	按季	
170	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	非甲烷总烃	2019-04-12	1.5	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-50		是	按季	
171	11011991110302795955DA001(酸洗槽-电极)	硫酸雾	2019-01-11	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB1/501-2017	5	是	按季	
172	11011991110302795955DA001(酸洗槽-电极)	氯化氢	2019-01-11	0.9	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB1/501-2017	10	是	按季	
173	11011991110302795955DA002(烧结炉废气1)	硫酸雾	2019-01-11	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	
174	11011991110302795955DA002(烧结炉废气1)	氯化氢	2019-01-11	1.7	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	
175	11011991110302795955DA003 (烧结炉废气 2/5)	硫酸雾	2019-01-11	0.2	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	5	是	按季	
176	11011991110302795955DA003 (烧结炉废气 2/5)	氯化氢	2019-01-11	0.9	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按季	
177	11011991110302795955DA006 (喷砂机2)	颗粒物	2019-01-11	6.1	mg/m3	大气污染物综合排放标准DB11\501-2017	10	是	按月	
178	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	苯	2019-01-11	0.004	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-0.5		是	按季	
179	11011991110302795955DA010 (喷漆房东排放口)	非甲烷总烃	2019-01-11	0.8	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-50		是	按季	
180	11011991110302795955喷漆房废气东(无组织)	苯	2019-07-16	0.0015	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-0.2		是	按季	
181	11011991110302795955喷漆房废气东(无组织)	苯系物	2019-07-16		mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-2		是	按季	未检出
182	11011991110302795955喷漆房废气东(无组织)	非甲烷总烃	2019-07-16	1.14	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-5		是	按季	
183	11011991110302795955喷漆房废气东(无组织)	颗粒物	2019-07-16	0.067	mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-2		是	按月	
184	11011991110302795955喷漆房废气西(无组织)	颗粒物	2019-07-16		mg/m3	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/1226-2		是	按月	未生产
185	11011991110302795955厂界(北)	Leq(昼间)	2019-07-16	61.3	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
186	11011991110302795955厂界(东)	Leq(昼间)	2019-07-16	60.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
187	11011991110302795955厂界(南)	Leq(昼间)	2019-07-16	60.6	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
188	11011991110302795955厂界(西)	Leq(昼间)	2019-07-16	60.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
189	11011991110302795955厂界(北)	Leq(昼间)	2019-04-12	56.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
190	11011991110302795955厂界(东)	Leq(昼间)	2019-04-12	55.9	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
191	11011991110302795955厂界(南)	Leq(昼间)	2019-04-12	57.5	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
192	11011991110302795955厂界(西)	Leq(昼间)	2019-04-12	58.5	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
193	11011991110302795955厂界(北)	Leq(昼间)	2019-01-11	57.6	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	
194	11011991110302795955厂界(东)	Leq(昼间)	2019-01-11	57.3	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065)		是	按季	

195	1101199111030279595	厂界 (南)	Leq(昼间)	2019-01-11	58.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065	是	按季
196	1101199111030279595	厂界 (西)	Leq(昼间)	2019-01-11	58.4	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2065	是	按季