

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无排水
2	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	无排水
3	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	滞留、倒灌
4	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-31		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	滞留、倒灌
5	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无生产
6	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	无生产
7	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无生产
8	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-30		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	无生产
9	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无生产
10	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	无生产
11	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无生产
12	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-29		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	无生产
13	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-28	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
14	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-28	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
15	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-28	171	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
16	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-28	38.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
17	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-27	70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
18	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-27	41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
19	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-27	47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
20	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-27	13.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
21	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-26	91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
22	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-26	40.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
23	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-26	78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
24	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-26	16.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
25	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-25	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
26	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-25	42.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
27	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-25	76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
28	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-25	11.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
29	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-24	117	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
30	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	氨氮	2020-08-24	43.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
31	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	化学需氧量	2020-08-24	63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	
32	1101199111030279595:DW003	(西总排口)	氨氮	2020-08-24	15.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	45	是		按日	
33	1101199111030279595:DW002	(东总口废)	化学需氧量	2020-08-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	500	是		按日	无生产

34	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
35	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
36	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
37	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
38	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
39	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
40	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
41	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-21	46 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
42	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-21	39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
43	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-21	171 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
44	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-21	34.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
45	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-20	49 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
46	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-20	39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
47	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-20	206 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
48	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-20	44 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
49	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-19	49 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
50	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-19	43.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
51	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-19	150 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
52	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-19	43.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
53	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-18	85 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
54	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-18	43.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
55	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	滞留、倒灌
56	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	滞留、倒灌
57	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-17	103 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
58	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-17	41.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
59	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-17	102 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
60	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-17	19 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
61	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
62	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
63	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
64	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
65	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
66	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
67	1101199111030279595:DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	无生产
68	1101199111030279595:DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	无生产
69	1101199111030279595:DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-14	166 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
70	1101199111030279595:DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-14	42 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	

71	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-14	91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-14	16.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
73	1101199111030279595	DW002	(东总口废)生化需氧量	2020-08-13	43.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3300	是	按月
74	1101199111030279595	DW002	(东总口废)悬浮物	2020-08-13	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3400	是	按月
75	1101199111030279595	DW002	(东总口废)总氮	2020-08-13	49.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	370	是	按月
76	1101199111030279595	DW002	(东总口废)总磷	2020-08-13	7.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	38	是	按月
77	1101199111030279595	DW002	(东总口废)pH值	2020-08-13	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11	36.5-9	是	按月
78	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日 倒灌、滞留
79	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日 倒灌、滞留
80	1101199111030279595	DW003	(西总排口)生化需氧量	2020-08-13	22.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3300	是	按月
81	1101199111030279595	DW003	(西总排口)悬浮物	2020-08-13	17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3400	是	按月
82	1101199111030279595	DW003	(西总排口)总氮	2020-08-13	22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	370	是	按月
83	1101199111030279595	DW003	(西总排口)总磷	2020-08-13	1.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	38	是	按月
84	1101199111030279595	DW003	(西总排口)pH值	2020-08-13	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11	36.5-9	是	按月
85	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-13	78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-13	19.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
87	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-12	38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
88	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-12	29.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
89	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-12	129	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-12	39.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-11	43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
92	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-11	34.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-11	189	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-11	44.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
95	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-10	45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
96	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-10	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-10	191	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-10	44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日 无生产
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日 无生产
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日 无生产
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日 无生产
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日 无生产
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废)氨氮	2020-08-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日 无生产
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日 无生产
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	345	是	按日 无生产
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废)化学需氧量	2020-08-07	32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11	3500	是	按日

108	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-07	28.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
109	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-07	175 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
110	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-07	31.1 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
111	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-06	43 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
112	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-06	22.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
113	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-06	78 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
114	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-06	17.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-05	38 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-05	26.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-05	237 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
118	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-05	17.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-04	24 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
120	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-04	35.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-04	280 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-04	20.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
123	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-03	45 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
124	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-03	37.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-03	247 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日	
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-03	26.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日	
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日 无生产	
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日 无生产	
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日 无生产	
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日 无生产	
131	1101199111030279595	DW002	(东总口废:化学需氧量	2020-08-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日 无生产	
132	1101199111030279595	DW002	(东总口废:氨氮	2020-08-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日 无生产	
133	1101199111030279595	DW003	(西总排口)化学需氧量	2020-08-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 3500	是	按日 无生产	
134	1101199111030279595	DW003	(西总排口)氨氮	2020-08-01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 345	是	按日 无生产	
135	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-08-13	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11 10	是	按月 无生产	
136	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-08-13	1 mg/m	大气污染物综合排放标准DB11 10	是	按月	
137	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排风)颗粒物	2020-08-13	1 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放	10	是	按月
138	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织)颗粒物	2020-08-13	0.05 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放	2	是	按月